

ПАСПОРТ ПРОДУКЦИИ № 2000117

Битум нефтяной строительный брикетированный марки БН-90/10

Дата изготовления 03/01/2020
 Дата отбора проб 03/01/2020
 Номер партии 3
 Количество мест 4000 (по 25 кг)
 СТО 05747181-007-2013



Сертификат соответствия
 № РОСС RU. АГ78. Н02249
 срок действия по 15.08.2022г.

Продукция изготовлена под контролем системы менеджмента качества, сертифицированной Bureau Veritas Certification в соответствии с требованиями ISO 9001:2015
 Сертификат №RU228179Q-U от 25.12.2017 г.

№	Наименование показателей	Нормы по СТО 05747181-007-2013	Фактически	Методы испытаний
1	Глубина проникания иглы при 25 °С, 0,1 мм	5-20	11	ГОСТ 11501
2	Температура размягчения по кольцу и шару, °С	90-105	97	ГОСТ 11506
3	Растяжимость при 25 °С, см, не менее	1.0	3.8	ГОСТ 11505
4	Растворимость в толуоле, %, не менее	99.50	99.93	ГОСТ 20739
5	Изменение массы после прогрева, %, не более	0.50	0.12	ГОСТ 18180
6	Температура вспышки, °С, не ниже	240	297	ГОСТ 4333
7	Массовая доля воды, не более	следы	следы	ГОСТ 2477
8	Пенетрация, определяемая с помощью иглы, 0.1 мм, при 25 °С, менее	400*	11	EN 1426
9	Плотность при 70 °С, г/см ³	Не нормируется. Определение обязательно*	1.0080	EN ISO 12185
10	Температура застывания, °С	Не нормируется. Определение обязательно*	107.0	ASTM D 938

* - для классификации кодов ТН ВЭД ЕАЭС

Качество продукции соответствует СТО 05747181-007-2013

Изготовитель гарантирует соответствие качества продукта требованиям настоящего стандарта в течение 1 года со дня изготовления при соблюдении потребителем условий транспортирования и хранения.



Начальник ОТК (нач. смены)



Евлампьева Л.А.

Старший лаборант



Козелкова Т.А.

Дата проведения анализа

04/01/2020

Дата выдачи паспорта

04/01/2020